



Perhehoitajan nimi/nimet ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti)	
Rakennuksen perustiedot (omakotitalo / rivitalo / kerrostalo ja asuinkerros)	
Rakentamivuosi	
Rakennuksen erityispiirteet: <ul style="list-style-type: none">- rakennuskerroksia- palotikkaita- uloskäyntejä- muuta?	
Tulipalon havaitseminen	Tilat on valvottu: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> automaattisella paloilmottimella<input type="checkbox"/> palovaroitinjärjestelmällä<input type="checkbox"/> palovaroitinryhmällä<input type="checkbox"/> erillisillä palovaroittimilla
Alkusammutusvälineet	Tilat on varustettu: Käsiammuttimilla _____ kpl Sammutuspeitteillä _____ kpl Pikapaloposteilla _____ kpl
Perhekodin omien perheenjäsenten määrä	
Kuvaus toiminnan sisällöstä	
Valmiustason selvitys	Perhehoitajan / perhehoitajien osallistuminen perhehoidon turvallisuuskoulutuksiin, pvm _____ Omatoiminen palotarkastus tehty, pvm _____ Pelastussuunnitelma tehty, pvm _____
Hoitajien määrä viikonpäivien ja vuorokauden eri aikojen mukaan jaoteltuna	
Hoidettavien määrä viikonpäivien ja vuorokauden eri aikojen mukaan jaoteltuna	
Perhehoidossa olevien henkilöiden toimintakyvyn yleiskuvaus (Merkitse viivalla monellako hoidettavalla on kyseinen tilanne)	Havaintokyky (näkö, kuulo, hajuaisti) – havaitseeko tulipalon / palovaroittimen äänen? Normaali _____ Alentunut _____ Tarkempi kuvaus alentuneesta havaintokyvystä: Ymmärryskyky – ymmärtääkö tulipalon vaarallisuuden? Normaali _____ Alentunut _____ Tarkempi kuvaus alentuneesta ymmärryskyvystä: Liikuntakyky – Tarvitseeko apuvälineitä tai toisen henkilön apua liikkumisessa? Normaali _____ Alentunut _____ Tarkempi kuvaus alentuneesta liikuntakyvystä: Muuta huomioitavaa:



1. ARVIO PERHEHOIDETTAVIEN TOIMINTAKYVYN VAIKUTUKSESTA ITSENÄISEEN POISTUMISEEN	
a) kaikki perhehoidettavat pystyvät poistumaan normaalisti itse 2-3 minuutissa asunnosta tai potilashuoneesta	<input type="checkbox"/> siirry kohtaan 4.
b) toimintakyvyn aleneminen hidastaa ainakin yhden perhehoidettavan poistumista	<input type="checkbox"/> siirry kohtaan 2.
c) toimintakyvyn aleneminen estää ainakin yhden perhehoidettavan itsenäisen poistumisen	<input type="checkbox"/> siirry kohtaan 3.
2. MISSÄ MÄÄRIN TOIMINTAKYVYN ALENEMINEN HIDASTAA POISTUMISTA?	
a) kaikki perhehoidettavat ehtivät poistua itse 3 minuutissa asunnosta tai potilashuoneesta	<input type="checkbox"/> siirry kohtaan 4.
b) toimintakyvyn aleneminen hidastaa ainakin yhden perhehoidettavan itsenäistä poistumista	<input type="checkbox"/> siirry kohtaan 3.
3. EHTIIKÖ PERHEKODIN PERHEHOITAJA JA MUUT PERHEHOITON OSALLISTUVAT HENKILÖT PELASTAMAAN PERHEHOIDETTAVAT SYTTYNEESTÄ HUONEISTOSTA AJOISSA? (Poistumiseen ja pelastamiseen kuluva aika = havaintoaika _____ min + ilmoitusaika _____ min + reagointiaika _____ min + lähtöaika _____ min + siirtymisaika _____ min + pelastamisaika _____ min = yht. _____ min)	
a) perhekodin perhehoitaja ja muut perhehoitoon osallistuvat henkilöt ehtivät pelastaa kaikki apua tarvitsevat syttyneestä huoneistosta 2-3 minuutissa	<input type="checkbox"/> siirry kohtaan 4.
b) perhekodin perhehoitaja ja muut perhehoitoon osallistuvat henkilöt eivät ehdi pelastaa kaikkia apua tarvitsevia syttyneestä huoneistosta 2-3 minuutissa.	<input type="checkbox"/> turvallisuustason nostosta neuvoteltava pelastusviranomaisen kanssa.

4. PERHEKODIN POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN PERUSTEELLA KOHTEEN PALOTURVALLISUUSTASO ON RIITTÄVÄ	
Edellytyksenä on, että seuraavia tulipalojen ennaltaehkäisyä ja paloturvallisuuden ylläpitoa koskevia vaatimuksia noudatetaan: <ul style="list-style-type: none">- Omatoiminen palotarkastus 1 x / v- Perhehoitaja hallitsee pelastamisen- Perhehoitaja hallitsee alkusammutuksen<ul style="list-style-type: none">o Perhekodissa on sammutuspeite keittiössä (koko n. 120 x 180 cm)o Perhekodissa on käsisammutin (6 kg, teholuokka vähintään 27A144BC) ja se huolletaan säännöllisesti- Perhekodissa on riittävä määrä palovaroittimia (1 kpl / jokaisen tason alkava 60 m²) + hoidettavan makuuhuoneessa- Uloskäytävä / varatiet pidetään kulkukelpoisina, poistumisovien (= oman huoneen ovi, ulko-ovet) lukituksia ei sallita	
Paikka ja aika	Pelastusviranomaisen allekirjoitus:
Perhehoitajan allekirjoitus:	